

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DoP-0370-CPR-3813-1 (ES)

1. Código de identificación única del producto tipo:	Modelo(s): JBE-P2L1 Marca(s): Jade Bird
2a. Fabricante:	Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. de Tarragona 157, 7th - 08014 Barcelona (Spain)
2b. Planta de fabricación:	Jade Bird Fire Co., Ltd. Industrial park, ZhuoXia RD, Zhuolu, Hebei Province, P.R.CHINA

3. La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

4. El objeto de la declaración precedente está en conformidad con las disposiciones de las Directivas europeas siguientes:
2014/30/EU La Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC)
2014/35/EU La Directiva de Baja Tensión (LVD)
305/2011 Reglamento Europeo de Productos de Construcción (CPR)

5a. Referencias de las normas armonizadas aplicadas o referencias de las especificaciones de conformidad pertinentes:
EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 62368-1: 2014 + A11:2017

5b. Directivas medioambientales:
2011/65/EU (RoHS)
2012/19/EU (WEEE)

5c. Certificado de constancia de las prestaciones:
0370-CPR-3813
EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Zhijia François Yang, CEO,
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.
C. de Tarragona 157, 7th - 08014 Barcelona (Spain)



En Barcelona a 18 agosto 2021

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DoP-0370-CPR-3813-1 (ES)

De acuerdo con el Reglamento de la UE sobre Productos de Construcción EU No. 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:	Modelo(s): JBE-P2L1 Marca(s): Jade Bird
2. Usos previstos:	Equipos de control e indicación para Sistemas de Detección y Alarma de Incendios. Equipos de suministro de alimentación para Sistemas de Detección y Alarma de Incendios.
3. Fabricante:	Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. de Tarragona 157, 7th - 08014 Barcelona (Spain)
4. Planta de fabricación:	Jade Bird Fire Co., Ltd. Industrial park, ZhuoXia RD, Zhuolu, Hebei Province, P.R.CHINA
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 1
6. Norma armonizada:	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006 EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Organismos notificados:	0370 - Applus

7. Prestaciones declaradas:

Equipos de control e indicación para Sistemas de Detección y Alarma de Incendios. EN 54-2

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento en caso de incendio.	PASS	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Retardo de la respuesta (tiempo de respuesta)	PASS	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Fiabilidad del funcionamiento.	PASS	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a la temperatura.	PASS	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a vibraciones.	PASS	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Estabilidad eléctrica.	PASS	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a la humedad.	PASS	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006

Equipos de suministro de alimentación para Sistemas de Detección y Alarma de Incendios. EN 54-4

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
El rendimiento de la fuente de alimentación.	PASA	EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Seguridad de funcionamiento.	PASA	EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento, la resistencia a la temperatura.	PASA	EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento, la resistencia a la vibración.	PASA	EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento, la estabilidad eléctrica.	PASA	EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento, la resistencia a la humedad.	PASA	EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Zhihua François Yang, CEO,
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.
C. de Tarragona 157, 7th - 08014 Barcelona (Spain)



En Barcelona a 18 agosto 2021