

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DoP-0370-CPR-3812-1 (ES)

- 
1. Código de identificación única del producto tipo: Modelo(s): JBE-2145  
Marca(s): Jade Bird
- 
- 2a. Fabricante: Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.  
C. de Tarragona 157, 7th - 08014 Barcelona (Spain)
- 
- 2b. Planta de fabricación: BAIYI LIGHTING (SHANGHAI) HOLDINGS LIMITED  
#1188 Jiuye RD, Qingpu District, Shanghai, P.R.CHINA
- 
3. La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
- 
4. El objeto de la declaración precedente está en conformidad con las disposiciones de las Directivas europeas siguientes:  
2014/30/EU La Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC)  
2014/35/EU La Directiva de Baja Tensión (LVD)  
305/2011 Reglamento Europeo de Productos de Construcción (CPR)
- 
- 5a. Referencias de las normas armonizadas aplicadas o referencias de las especificaciones de conformidad pertinentes:  
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006  
EN 50130-4:2011  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- 
- 5b. Directivas medioambientales:  
2011/65/EU (RoHS)  
2012/19/EU (WEEE)
- 
- 5c. Certificado de constancia de las prestaciones: 0370-CPR-3812  
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Zhijua François Yang, CEO,  
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.  
C. de Tarragona 157, 7th - 08014 Barcelona (Spain)



En Barcelona a 18 agosto 2021

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DoP-0370-CPR-3812-1 (ES)

De acuerdo con el Reglamento de la UE sobre Productos de Construcción EU No. 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:	Modelo(s): JBE-2145 Marca(s): Jade Bird
2. Usos previstos:	Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos para Sistemas de Detección y Alarma de Incendios.
3. Fabricante:	Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. de Tarragona 157, 7th - 08014 Barcelona (Spain)
4. Planta de fabricación:	BAIYI LIGHTING (SHANGHAI) HOLDINGS LIMITED #1188 Jiuye RD, Qingpu District, Shanghai, P.R.CHINA
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 1
6. Norma armonizada:	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Organismos notificados:	0370 - Applus

7. Prestaciones declaradas:

**Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos para Sistemas de Detección y Alarma de Incendios. EN 54-3**

<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Especificaciones técnicas armonizadas</b>
Parametros de comportamiento en caso de incendio.	PASA	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Fiabilidad del funcionamiento.	PASA	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a la temperatura.	PASA	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a la humedad.	PASA	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a la corrosión.	PASA	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a golpes y vibraciones.	PASA	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Estabilidad eléctrica.	PASA	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Durabilidad de la fiabilidad del funcionamiento, Resistencia a entradas.	PASA	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Zhihua François Yang, CEO,  
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.  
C. de Tarragona 157, 7th - 08014 Barcelona (Spain)



En Barcelona a 18 agosto 2021